



“শেখ হাসিনার উদ্যোগ-ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ”

নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২

পত্নীতলা, নওগাঁ।

মোবাইল: ০১৭৬৯৪০২১৯০, ফোন: ০৭৪২৮৬৩০৬১

E-mail: naogaonpbs2@gmail.com

Web: www.naogaonpbs2.org.bd

স্মারক নং-২৭.১২.৬৪৭৫.৫৭৭.১.৩০০-৫০.০১.২০১৭. ২৬২৪

তারিখ - ০৯ ভাদ্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ।
২৪ আগস্ট, ২০১৭ খ্রিঃ।

“কোটেশন প্রদানের অনুরোধ জ্ঞাপন পদ্ধতিতে (RFQ) দরপত্র (জি-১৭-১৮.০৭৫-২৯-০০১)বিজ্ঞপ্তি”

নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ কর্তৃক নিজস্ব তহবিলের আওতায় মালামার ক্রয় করা হবে। প্রকৃত বিক্রেতা/সরবরাহকারী এর নিকট হতে নিম্নোক্ত মালামালসমূহ সরবরাহের জন্য নিজস্ব লেটার হেডে মূল্য জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

ক্রঃ নং	ক্রয়তব্য মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক মূল্য	মোট মূল্য
০১	Online UPS for Server (UPS-1). (অপর পাতায় সংযুক্ত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী)	০১ টি		

(কথায় :

মোট মূল্য :

শর্তাবলীঃ-

- ০১। দরপত্র দাখিল ও খোলার তারিখ, সময় ও স্থান : দরপত্র আগামী ৩১/০৮/২০১৭ ইং তারিখ দুপুর ১২:০০ ঘটিকার মধ্যে (১) পরিচালক, পবিস উন্নয়ন ও পরিচালন (উঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সদর দপ্তর, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯ অথবা (২) নওগাঁ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর সদর দপ্তর, পত্নীতলা, নওগাঁয় রক্ষিত টেন্ডার বাক্সে ফেলতে হবে এবং ঐ দিনেই ১২:৩০ ঘটিকায় দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে।
- ০২। দরপত্রের সাথে চলতি ট্রেড লাইসেন্স, (আয়কর, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সনদপত্র ও ব্যাংক সলভেন্সী যদি থাকে) সনদের সত্যায়িত ফটোকপি দাখিল করতে হবে।
- ০৩। কার্যাদেশ প্রদানের ২০ (বিশ) দিনের মধ্যে মালামাল সরবরাহ করতে হবে।
- ০৪। বর্ণিত স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করতে হবে। স্পেসিফিকেশন মোতাবেক মালামাল সরবরাহ না হলে গ্রহণ করা হবে না।
- ০৫। সন্তোষজনক মালামাল সরবরাহের পর বিল দাখিল সাপেক্ষে ক্রস চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।
- ০৬। প্রয়োজনে মালামালের পরিমাণ কম ও বেশী করা যেতে পারে।
- ০৭। সরকারী বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।
- ০৮। ১ (এক) বৎসরের পূর্ণ ওয়ারেন্টি ও পরবর্তী ০২ (দুই) বৎসরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি প্রদান করতে হবে।
- ০৯। কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যথাসময়ে মালামাল সরবরাহ করতে ব্যর্থ হইলে প্রতিদিন বিলম্বের জন্য কার্যাদেশ মূল্যের ১% এর ১/১০ অংশ হিসাবে সরবরাহকৃত মালামালের মূল্য হইতে কর্তন করা হইবে। তবে কোন অবস্থাতেই কর্তনযোগ্য জরিমানা মোট কার্যাদেশ মূল্যের ১০% (দশ শতাংশ) এর অধিক হবে না।
- ১০। শর্ত বহির্ভূত কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

স্বাঃ/=

(মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার)

জেনারেল ম্যানেজার(চঃদাঃ)।

অনুলিপি :- নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে প্রচারের অনুরোধ সহ :

- ০১। পরিচালক, পবিস উঃ ও পঃ (উঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবোর্ড, ঢাকা।
- ০২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (আইসিটি), বাপবিবো, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধসহ)।
- ০৩। জেলা প্রশাসক / পুলিশ সুপার, নওগাঁ।
- ০৪। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পত্নীতলা, নওগাঁ।
- ০৫। মেয়র, পত্নীতলা পৌরসভা, নওগাঁ।
- ০৬। জেনারেল ম্যানেজার ----- পবিস ১/২/৩/৪।
- ০৭। এজিএম(অর্থ), নপবিস-২।
- ০৮। মেসার্স -----
- ০৯। নোটিশ বোর্ড/ওয়েব সাইট, নপবিস-২।

(মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার)

জেনারেল ম্যানেজার(চঃদাঃ)।

PUBLICATION 1209-2016
 BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD (BREB)
 PEOPLES REPUBLIC OF BANGLADESH
 STANDARD FOR
 UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY

Specification of Online UPS for Server (UPS-1):

Brand	Internationally/Nationally Reputed Brand
Model	To be mentioned by the bidder
Country of Origin	To be mentioned by the bidder
Capacity	2000 VA or Higher
Backup time	Minimum 30 Min. in half load & Minimum 15 min in full load
Input voltage range	170-265V AC.
Frequency	50 Hz \pm 5%.
Protection	Fuse.
Out put voltage	230V AC, 50 Hz, \pm 5%.
Transfer time	0 ms
Battery type	Lead acid.
Recharge time	8hrs to 90% after fully discharge.
DC start up	Yes.
Protection	Built-in Automatic voltage Regulator with lightning surge protection, Spike burnouts, over voltage & under Voltage cut- off, Battery low & over charge protection & Surge protection.
Accessories	Completed with configuration as per site requirement.
Standard	ISO 9001 for manufacturer
Warranty	3 Years limited (01 year Full and 2nd & 3rd year service only).

Specification of UPS (Un-interruptible Power Supply unit) for Desktop Computer (UPS-2):

Brand	Internationally/Nationally Reputed Brand
Model	To be Mentioned by bidder
Country of Origin	To be Mentioned by bidder
Capacity	Min.1000VA or Higher
Backup time	Minimum 30 Min. in half load & Minimum 15 min in full load
Input voltage range	170-265V AC.
Frequency	50 Hz \pm 5%.
Protection	Fuse.
Out put voltage	230V AC, 50 Hz, \pm 5%.
Transfer time	<5 ms typically (Max.).
Battery type	Lead acid.
Recharge time	8hrs to 90% after fully discharge.
DC start up	Yes.
Protection	Built-in Automatic voltage Regulator with lightning surge protection, Spike burnouts, over voltage & under Voltage cut- off, Battery low & over charge protection & Surge protection.
Standard	ISO 9001 for manufacture.
Warranty	3 Years (01 year Full and 2nd & 3rd year service only).

