

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬৬/
বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-২৯

বাপবিবো/পবিস কর্তৃক ক্রয়তব্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্রের মালামাল পরীক্ষা/ পরিদর্শন
নীতিমালা।

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant TAPP BREB

(Md. Duhidul Islam)
Consultant TAPP BREB

(Md. Moxammel Huq)
Consultant TAPP BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant TAPP BREB

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant TAPP BREB

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP, BREB

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (D)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬৬/বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-২৯

অনুমোদনের তারিখঃ ১৯/২০/২০২০ খ্রিঃ
সংশোধনের তারিখঃ -

বিষয়ঃ বাপবিবো/পবিস কর্তৃক ক্রয়তব্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্রের মালামাল পরীক্ষা/ পরিদর্শন নীতিমালা।

১। উদ্দেশ্যঃ

বাপবিবো/পবিস কর্তৃক ক্রয়তব্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্র নির্মাণ মালামাল যথাযথভাবে পরীক্ষা/ পরিদর্শনের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন।

২। সাধারণঃ

বাপবিবো/পবিস বিভিন্ন প্রকল্পের বিপরীতে কিংবা অন্যান্য বিভিন্ন কাজের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্র মালামালসমূহ সংগ্রহ করে থাকে। মালামালসমূহ সংগ্রহের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্র দাখিলের সময় সরবরাহতব্য মালামালের নমুনা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) পরীক্ষাসহ মালামালসমূহের প্রিডেলিভারী ও পোস্ট ল্যান্ডিং পরিদর্শনের জন্য মালামাল পরীক্ষা/ পরিদর্শন সংক্রান্ত কাজটি একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় সম্পন্ন করা হলে কাজটি সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে।

৩। পলিসিঃ

বাপবিবো/পবিস কর্তৃক সংগ্রহতব্য বিবিধ ধরনের মালামাল পরীক্ষা/ পরিদর্শনের পদ্ধতিসমূহ নিম্নে বর্ণিত হল-

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬৬/বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-২৯ঃ				
বাপবিবো/পবিস কর্তৃক ক্রয়তব্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্রের মালামাল পরীক্ষা/পরিদর্শন নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ১/১১	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Duhidul Islam)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Mozammel Haq)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant TAPP, BREB

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant, TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP, BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB

৬২১ তম বোর্ড সভার অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

(ক) আইটেম ভিত্তিক দরপত্রের সাথে জমাকৃত নমুনার পরীক্ষাকরণঃ সরবরাহকারী নিজ দায়িত্বে দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক/ পরিমাণ নমুনা দরপত্রের সাথে Procuring Entity (PE) কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে (দরপত্র গ্রহণের স্থানে) দাখিল করতে হবে। উক্ত নমুনা ক্রয়কারী দপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গ্রহণ করবেন। জমাকৃত নমুনা সরবরাহকারীর এবং ক্রয়কারী (Procuring Entity) এর মনোনীত প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পরিদর্শন ও টেস্টিং পরিদপ্তরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় পরীক্ষা/ টেস্ট সম্পন্ন করবেন। নমুনা পরীক্ষার প্রতিবেদন দরপত্র মূল্যায়নের জন্য TEC এর সদস্য-সচিব/ ক্রয়কারী/ Procuring Entity এর নিকট দাখিল করতে হবে।

(খ) প্রি-ডেলিভারী পরিদর্শনের জন্য সরবরাহকারী কর্তৃক নোটিশ প্রদানঃ

সরবরাহতব্য মালামাল পরিদর্শনযোগ্য অর্থ্যাৎ মালামাল প্রস্তুত হবার পর বা যে তারিখে পরিদর্শন করা সম্ভব হবে তার কমপক্ষে তিন (৩) সপ্তাহ পূর্বে সরবরাহকারী কর্তৃক Procuring Entity (PE) -কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। Procuring Entity (PE) তাৎক্ষণিকভাবে উহা আইটি পরিদপ্তরকে লিখিতভাবে অবহিত করবে। Procuring Entity (PE) পরিদর্শন ও টেস্টিং পরিদপ্তরের সাথে পরামর্শ করে সরবরাহতব্য মালামাল পরিদর্শনের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ পূর্বক সরবরাহকারীকে অবহিত করবে। বাপবিবো প্রতিনিধি নির্ধারিত তারিখে পরিদর্শনস্থলে উপস্থিত হয়ে সরবরাহতব্য মালামাল পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় না পেলে পরিদর্শকের ঐ ভ্রমের ব্যয়িত দিন/দিনসমূহের বেতন, দৈনিক ভাতা ও অনুসংগীক ভ্রমণ ব্যয় দ্বিগুণ হারে সরবরাহকারী কর্তৃক বহন করতে হবে। উক্ত অর্থ সরবরাহকারীর রিটেনশন অর্থ হতে আদায় করা হবে। এজন্য পরিদর্শন ও টেস্টিং পরিদপ্তর বিষয়টি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Procuring Entity (PE)/ হিসাব পরিদপ্তর-কে অবহিত করবে। ডেলিভারী সিডিউলে বর্ণিত দফার অতিরিক্ত দফায় পরিদর্শন করা হলে অনুরূপভাবে অর্থ

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬৬/বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-২৯ঃ				
বাপবিবো/পবিস কর্তৃক ক্রয়তব্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্রের মালামাল পরীক্ষা/পরিদর্শন নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ২/১১	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Duhidul Islam)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Mozammel Haq)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Ansanul Haque)
Consultant, TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP, BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB.

৬২তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

আদায় করা হবে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান একক এবং প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান একাধিক হলে, প্রত্যেক প্রস্তুতকারীর ক্ষেত্রে টেন্ডার দলিলে বর্ণিত দফা মোতাবেক জরিমানা ব্যতিরেকে পরিদর্শনের সুযোগ পাবে।

- (গ) বাপবিবোর্ডে বা সরবরাহকারীর যে সকল মালামাল পরীক্ষাকরণের সুবিধা নাই এরূপ মালামালের প্রি-ডেলিভারী/পোস্ট-ডেলিভারী (Pre-delivery/Post delivery) পরিদর্শন/পরীক্ষাকরণঃ সরবরাহকারীর সরবরাহতব্য মালামাল পরীক্ষা করার সুবিধাদি থাকতে হবে। সরবরাহকারীর/বাপবিবোর্ডে উক্ত মালামাল পরীক্ষা করার সুবিধাদি না থাকলে কিংবা আংশিক থাকলে প্রযোজ্য পরীক্ষাসমূহ নিরপেক্ষ (Independent) কোন টেস্টিং ল্যাবরেটরী; যেমন- BUET, DUET, BSTI অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাপবিবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত টেস্টিং ল্যাবরেটরী (Testing Laboratory)-তে পরীক্ষা সম্পন্ন করা হবে। টেস্টিং ল্যাবরেটরী (Testing Laboratory) এর অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহকারী ও বাপবিবোর্ডের প্রতিনিধি মালামাল পরীক্ষা সম্পন্ন বা প্রত্যক্ষ করতে পারবে। এ ধরনের পরীক্ষার ব্যয় সরবরাহকারীর কর্তৃক বহন করতে হবে।
- (ঘ) সরবরাহতব্য মালামাল গ্রহণের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণঃ পরিচালক (আইটি) এর অনুমোদনে মিটারিং কাজে ব্যবহারের গ্রাউন্ডিং রড, মিটার বোর্ড এবং স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত লাইন টুলস ও লাইনম্যান ব্যাগ গ্রহণ করা হবে। কমপিউটার সামগ্রীসহ অন্যান্য সকল মালামাল সদস্য (পিএন্ডডি) এর অনুমোদনে গৃহিত হবে।
- (ঙ) পরিদর্শনকালীন পরীক্ষায় কোন আইটেমের আংশিক অনুত্তীর্ণ/ ক্ষতিগ্রস্ত হলে : মালামালের প্রি-ডেলিভারী/পোস্ট-ডেলিভারী (Pre-delivery/Post delivery) পরিদর্শনকালীন পরীক্ষায় কোন আইটেমের আংশিক অনুত্তীর্ণ/ ক্ষতিগ্রস্ত (less than required parameters) হলে এ বিষয়ে টেন্ডার দলিলে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলে বাপবিবোর্ডের নির্ধারিত কমিটি মালামাল গ্রহণযোগ্যতার বা অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। ত্রুটি/ বিচ্যুতিসহ মালামাল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ত্রুটি/ বিচ্যুতি নির্ধারণসহ কমিটি জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করবে। কমিটির গঠন নিম্নরূপ-

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬৬/বাপবিবোর্ড নির্দেশিকা ৫০০-২৯ঃ				
বাপবিবোর্ড/পবিস কর্তৃক ক্রয়তব্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্রের মালামাল পরীক্ষা/পরিদর্শন নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবোর্ড	বাপবিবোর্ড বোর্ড	পৃষ্ঠা ৩ / ১১	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Duhidul Islam)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Mozammel Haq)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant, TAPP, BREB

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant, TAPP, BREB

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP, BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

১	সদস্য (পি এন্ড ডি), বাপবিবো	আহবায়ক
২	প্রধান প্রকৌশলী (পওপ), বাপবিবো	সদস্য
৩	নিয়ন্ত্রক (অর্থ ও হিসাব), বাপবিবো	সদস্য
৪	সংশ্লিষ্ট Procuring Entity (PE)	সদস্য-সচিব
৫	পরিচালক (সিএসএন্ডএম), বাপবিবো	সদস্য
৬	পরিচালক (আইটি), বাপবিবো	সদস্য
৭	পরিচালক (এমপিএসএস), বাপবিবো	সদস্য
৮	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা) এর দপ্তর, বাপবিবো	সদস্য(প্রযোজ্যক্ষেত্রে)

(চ) সরবরাহ ভিত্তিক নমুনার সংখ্যা/পরিমাণ ও পরীক্ষার ধরণঃ

মালামালের প্রি-ডেলিভারী/ পোস্ট-ডেলিভারী (Pre-delivery/Post delivery) অনুযায়ী আইটেম ভিত্তিক পরীক্ষার ধরণ (যেমন- বাহ্যিক, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল) ও নমুনার সংখ্যা/ পরিমাণ নিম্নরূপ হবে এবং টেষ্টের ক্ষেত্রে BREB Specification/ International Standard অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে গ্রুপ ভিত্তিক মালামাল পরীক্ষা সংক্রান্ত ১২টি ছক প্রদান করা হল-

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬৬/বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-২৯ঃ				
বাপবিবো/পবিস কর্তৃক ক্রয়তব্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্রের মালামাল পরীক্ষা/পরিদর্শন নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৪ /১১	-
সংশোধনের তারিখঃ	-			

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant TAPP BREB

(Md. Duhidul Islam)
Consultant TAPP BREB

(Md. Mozammel Huj)
Consultant TAPP BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant TAPP BREB

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant TAPP BREB

(Debasish Chakraborty)
PD, TAPP, BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB

৬২১ চম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

(০১) ৩৩/১১ কেভি পাওয়ার ট্রান্সফরমারঃ

মালামালের পরিমাণ নিশ্চিত করার পদ্ধতি	খ্রি-ডেলিভারী এর ক্ষেত্রে পরীক্ষা			পোস্ট-ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে পরীক্ষা		
	লট সাইজ	নমুনার ন্যূনতম সংখ্যা		লট সাইজ	নমুনার ন্যূনতম সংখ্যা	
		বাহ্যিক	ইলেক্ট্রিক্যাল		বাহ্যিক	ইলেক্ট্রিক্যাল
স্পেসিফিকেশনে/ টেন্ডার ডকুমেন্টে বর্ণিত প্যাকিং এর নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে পরিদর্শন নোটিশে বর্ণিত মালামালের শতভাগ (১০০%) পরিমাণ নিশ্চিত হতে হবে।	যে কোন পরিমাণ	১০০%	২০% (ন্যূনতম ৩টি)	একই সাথে একই স্থানে একাধিক লটের মোট পরিমাণ।	১০০% (সংশ্লিষ্ট বাপবিবো/ পবিস স্টোর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক)	-

(০২) বিতরণ ট্রান্সফরমার ও সিটি/পিটিঃ

মালামালের পরিমাণ নিশ্চিত করার পদ্ধতি	খ্রি-ডেলিভারী এর ক্ষেত্রে পরীক্ষা			পোস্ট-ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে পরীক্ষা		
	লট সাইজ	নমুনার ন্যূনতম সংখ্যা		লট সাইজ	নমুনার ন্যূনতম সংখ্যা	
		বাহ্যিক	ইলেক্ট্রিক্যাল		বাহ্যিক	ইলেক্ট্রিক্যাল
স্পেসিফিকেশনে/ টেন্ডার ডকুমেন্টে বর্ণিত প্যাকিং এর নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে পরিদর্শন নোটিশে বর্ণিত মালামালের শতভাগ (১০০%) পরিমাণ নিশ্চিত হতে হবে।	০-৬০০ ৬০১-১০০০ ১০০০ এর বেশি	২০টি ৩০টি ৫০টি (CT/PT এর ক্ষেত্রে ১০০%)	১% অথবা সর্বনিম্ন ৫টি (যেটি বেশি)	০-৬০০ ৬০১-১০০০ ১০০০ এর বেশি	ট্রান্সফরমার ৫% ও সিটি/ পিটি ১০০% (সংশ্লিষ্ট বাপবিবো/ পবিস স্টোর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক)	১% অথবা সর্বনিম্ন ৫টি (যেটি বেশি)

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড				
পবিস নির্দেশিকা ১০০-৬৬/বাপবিবো নির্দেশিকা ৫০০-২৯ঃ				
বাপবিবো/পবিস কর্তৃক ক্রয়তব্য বৈদ্যুতিক লাইন/ উপকেন্দ্রের মালামাল পরীক্ষা/পরিদর্শন নীতিমালা				
উৎপত্তির তারিখ	হালনাগাদকারী	অনুমোদনকারী	পৃষ্ঠা সংখ্যা	সংশোধন সংখ্যা
১৯/০২/২০২০ খ্রিঃ	বাপবিবো	বাপবিবো বোর্ড	পৃষ্ঠা ৫ /১১	-
সংশোধনের তারিখঃ	-	-	-	-

(Md. Mozibur Rahman)
Consultant TAPP, BREB

(Md. Duniyal Islam)
Consultant TAPP, BREB

(Md. Mozammel Haq)
Consultant TAPP, BREB

(Md. Abdul Khaleque)
Consultant TAPP, BREB

(Md. Ahsanul Haque)
Consultant TAPP, BREB

(Debasis Chakraborty)
PD, TAPP, BREB

(Kamrul Ahsan Mollik)
Asst. Secy. (Board), BREB.

৬২১ তম বোর্ড সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত নং ১৭৭০০

