



বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি
পোলঘাট, বাগেরহাট।

ফোন : ০২৪৭৭৭৫১৬৫৬ (অফিস/বাসা)
E-mail : bagerhatpbs@yahoo.com
Website: www.pbs.bagerhat.gov.bd



স্মারক নং-২৭.১২.০১০৮.৫৩২.০১.০৩৮.২৩. ৩নং

তারিখঃ- ০৫ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২১ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ- “এয়ার কুলার সরবরাহের দরপত্র আহবান (RFQ)”

বাগেরহাট পবিসের নিজস্ব তহবিলের আওতায় নিম্নের বর্ণনা অনুযায়ী এয়ার কুলার সরবরাহের জন্য সমিতি কর্তৃক নিজস্ব তহবিলের আওতায় বাংলাদেশের প্রকৃত প্রস্তুতকারী/সরবরাহকারী/ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নিজস্ব লেটারহেড প্যাডে নিম্নলিখিত বিবরণ এবং শর্তানুযায়ী সীল মোহরকৃত দরপত্র (RFQ) আহবান করা যাচ্ছে।


SI.No	Description of Works	Unit	Quantity	Quoted Price	
				Unit Rate (Tk)	Total Amount (Tk)
1	Detail of Supplying of Split-type Ac for Computer Billing Server Room At Kachua Sub-Zonal Office Under Bagerhat PBS:- Supply, installation, testing & Commissioning of Split type air-Conditioner (AC) Comprising and evaporating Units having following cooling capacity based on indoor temperature 27°-30° C DB/19.5°-22° C WB and Outdoor Temperature 35° – 40° C DB at high fan speed Condition for installation & Operation in tropicalized Country like Bangladesh & as per detailed specifications & standard as mentioned in SPEC-2 Cooling Capacity:- 1.5 Ton (18000BTU/HR) Mount type:- Wall Mounted. Warranty:- Compressor : 02 Year (Minimum) , Service with Spares:- 02 Year (Minimum).	Each	01		
Total=					

শর্তাবলীঃ-

- ০১। আগ্রহী দরদাতাগণ অফিস সময়ে উল্লেখিত ঠিকানা হতে অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন এবং দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অত্র পবিসের ওয়েব সাইট www.pbs.bagerhat.gov.bd- এ দেখতে পারবেন।
- ০২। দরপত্র আগামী ৩০/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার বেলা ১১:০০ ঘটিকার মধ্যে অত্র সমিতির সদর দপ্তর, বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, পোলঘাট, বাগেরহাট এবং পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, সদর দপ্তর, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯-এ রক্ষিত টেন্ডার বাঞ্জে দাখিল করতে হবে। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ের পর কোন দরপত্র পৌছালে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। খামের উপরে “এয়ার কুলার সরবরাহের দরপত্র” স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। দরপত্র সমূহ একই দিনে অর্থাৎ ৩০/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ সোমবার বেলা ১১:০৫ ঘটিকায় বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, পোলঘাট, বাগেরহাট ও পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, জোয়ার সাহারা, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯-এ উপস্থিত দরদাতাগণের সামনে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা হবে। দরপত্র আগামী ৩১/১০/২০২৩ খ্রিঃ তারিখ রোজ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় বাগেরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তরে মূল্যায়ন করা হবে।

(পাতা-০২)

- ০৩। সরবরাহকৃত এয়ার কুলার গুণগত মান সম্পন্ন হতে হবে।
- ০৪। সরবরাহকৃত এয়ার কুলার পবিসের ভবনের নিদিষ্ট জায়গায় স্থাপন করতে হবে।
- ০৫। দরপত্রের বিপরীতে প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব লেটার হেড প্যাড খামে সীল গালা ব্যবহার পূর্বক দর দাখিল করতে হবে। দরপত্র দাখিলের সময় দরপত্রের সহিত চলতি ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর প্রত্যয়ন পত্র, ব্যাংক সলভেন্সি সনদ, ভ্যাট প্রত্যয়ন পত্র-এর সত্যায়িত কপি সহ প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র সংযুক্ত করতে হবে।
- ০৬। দরপত্রে একক দর ও মোট উদ্ধৃত দরের মধ্যে কোন গাণিতিক ভুল থাকিলে সর্বক্ষেত্রেই একক দর গ্রহণযোগ্য দর হিসাবে বিবেচনা করা হবে।
- ০৭। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী ভ্যাট ও আয়কর কর্তন করা হবে।
- ০৮। সন্তোষজনক ভাবে মালামাল সরবরাহের পর বিল ও চালান দাখিল করতঃ অত্র সমিতি কর্তৃক একাউন্ট পেয়ী চেক মারফত বিল পরিশোধ করা হবে।
- ০৯। অসম্পূর্ণ দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ১০। বর্ণিত শর্ত সমূহে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকলে সেই বিষয়ে সমিতি কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।


(সুশান্ত রায়)

জেনারেল ম্যানেজার (চঃদাঃ)

অনুলিপি :- (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ০১। পরিচালক, পবিস মনিটরিং ও ব্যঃ পঃ (পঃ অঃ) পরিদপ্তর, বাপবিবো, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট।
- ০৩। পুলিশ সুপার, বাগেরহাট।
- ০৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপবিবো, বাগেরহাট।
- ০৫। সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার/জেনারেল ম্যানেজার ----- পবিস ১/২/৩/৪।
- ০৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বাগেরহাট।
- ০৭। ডিজিএম, সদর দপ্তর/ফকিরহাট/রামপাল/চিতলমারী/মোল্লাহাট/মোড়েলগঞ্জ জোনাল অফিস, বাপবিস।
- ০৮। এজিএম (ওএন্ডএম/সদস্য সেবা/অর্থ), বাপবিস।
- ০৯। সহকারী প্রকৌশলী, বাপবিবো, বাগেরহাট।
- ১০। এজিএম (আইটি), ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য বলা হলো।
- ১১। নোটিশ বোর্ড/অফিস কপি/মাষ্টার কপি।



(সুশান্ত রায়)

জেনারেল ম্যানেজার (চঃদাঃ)



BANGLADESH RURAL ELECTRIFICATION BOARD (BREB)

Technical Particulars

TECHNICAL SPECIFICATION OF 1.5 TON SPLIT-TYPE AC (SPEC-2)

(As per PWD Schedule of Rates-2022 (E/M); Item No.-7.2)

	BRAND	Internationally Reputed (To be mentioned by the supplier)
	COMPANY	Internationally Reputed (To be mentioned by the supplier)
	MODEL	To be mentioned by the Supplier
	COUNTRY OF ORIGIN	Japan/Malaysia/South Korea/Taiwan/Thailand/USA/EU Countries
	COUNTRY OF ASSEMBLE	Japan/Malaysia/South Korea/Taiwan/Thailand/USA/EU Countries
	COOLING CAPACITY	17000-18000 BTU/HR
OUTDOOR UNIT/ CONDENSING UNIT	TYPE	Compact weather proof outdoor type condensing unit
	COMPRESSOR	Hermitically sealed reciprocating/ Rotary compressor
	REFRIGERANT	Internationally accepted & recommended and most commonly used gas (CFC free)
	BLOWER MOTOR	Well balanced type direct driven centrifugal type blower fan
	POWER SUPPLY	200-250 V, single phase, 50 Hz. AC supply
	Inverter Type	Non-Inverter
	CONDENSING PIPE/COIL	Made of copper
	ENERGY EFFICIENCY RATIO (EER)	Minimum 9.23 (BTU/HR)/Watt.
	COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP)	Minimum 2.70 (W/W)
	OTHERS FEATURES	(a) Well balanced in all respect having interlock with the fan coil unit. (b) Compressor duly equipped with vibration isolator, thermostatic & overload controls, magnetic contactors and all other standard accessories complete. (c) Refrigerant copper pipe [From outdoor to indoor unit] with thermal insulation, refrigerant charging arrangement etc. [Minimum length 10 meters]. (d) Required size PVC insulated & sheathed, cable with ECC through water grade PVC pipe from outdoor to indoor unit. (e) Sound level: maximum 65 dB(A) at 1 meter.
INDOOR UNIT/ FAN COIL UNIT	FEATURES	(a) Direct expansion system fan coil unit with well-balanced direct driven centrifugal type fan. (b) Fancy & adjustable air circulating louver grill, removable & washable type filter. (c) Condensing water drain out PVC flexible pipe with necessary insulation. (d) Thermostatic switch and remote-control switch. (e) Sound level: maximum 44 dB(A) at 1 meter.
	STANDARD	Major component – shall be manufactured as per relevant international standard & code.
	Mount Type	Wall Mounted.
	WARRANTY	Compressor: 2 Year (Minimum); Service with spares: 2 Year (Minimum)
	SUPPORTING DOCUMENTS	Must be supported by printed catalogue/manual. Authenticity document (Letter from the parent/authorized company or Verifiable QR/BAR Code and Others) must be supplied with product. If any confusion arises in validation, supplier must clarify any misconception/confusion.

১৭/০৭/২৩
(মোঃ সাহাব উদ্দিন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
পূর্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ
গণপ্রজাতন্ত্রী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।



Muntazir
17.09.23
মুনতাসির রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
পূর্ত ও রক্ষণাবেক্ষণ
গণপ্রজাতন্ত্রী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা।